

**АКТ**  
**оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту**

ежевища, протирадіаційного укриття № ст. "Либідська"  
(непотрібне закреслити) (обліковий номер)

«11» 12 2024 року

м. Київ  
(назва населеного пункту)

Інженер ВЗЗ з ПНС у КМ УОЗЗЦЗ на ОВО ГУ ДСНС України у м. Києві лейтенант  
служби цивільного захисту Пономаренко І.В.

Головний спеціаліст відділу захисту населення і територій управління з питань ЦЗ  
Департаменту муніципальної безпеки КМР (КМДА) Мовчан О.М.

Командир Лотки № 50012 УП в метрополітені ГУМЛ  
ул. Рибки командир посади Бердник В.В.  
(посада, ініціали, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) оцінювання захисної споруди)

у присутності Начальника відділу ЦЗ КП "Київський метрополітен" Ермоленко О.І.

(посада, прізвище, ініціали керівника балансоутримувача захисної споруди цивільного захисту  
(уповноваженої ним особи))\*

проведено оцінку стану готовності, експлуатації і використання ежевища (протирадіаційного укриття) № ст. "Либідська", розташованого за адресою: м. Київ, державної, комунальної, приватної форми власності,

(непотрібне закреслити)

що належить територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради, ЄДРПОУ 22883141 (найменування власника: для захисних споруд приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого самоврядування, державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації, до сфери управління яких належить балансоутримувач захисної споруди)

балансоутримувач захисної споруди Комунальне підприємство "Київський метрополітен" (найменування підприємства, установи, організації)  
код ЄДРПОУ 03328913, Берестейський проспект (проспект Перемоги), 35, м. Київ, 03056

**За результатами проведеної оцінки встановлено:**

1. Загальна характеристика захисної споруди: споруда подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття

(клас сховища, група протирадіаційного укриття)

місткістю на 1389 осіб, загальною площею 1389 кв. м окремо розташована  
(окремо розташована, вбудована в будівлю (кількість поверхів), у гирничих виробках)

2. Загальний стан захисної споруди:

технічний справний  
(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний задовільний  
(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисті, сухі  
(чисті або захарашені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

використовується (не використовується) для господарських, культурних та побутових потреб як транспортне сполучення

3. Стан входів і аварійних виходів один вхід, таблички в наявності, наявні 2 комплекти ключів,  
(кількість, біля входів встановлено таблички, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами  
частково обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп  
або навісами, наявні 2 комплекти ключів, що зберігаються у визначених місцях, обладнано засобами для доступу  
населення  
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан повітрязабірних оголовків, металевих віконниць, вихлопних каналів\*\* \_\_\_\_\_ -  
(цілі, справні, обслуговуються)

5. Стан обвалування окремо розташованого сховища\*\* не передбачено  
(товщина підсіпки відповідає (не відповідає) проекту)

6. Стан захисно-герметичних (герметичних) воріт, дверей, ставень, механізмів задраювання\*\*  
в наявності 2 шт, справні  
(наявність, кількість, марка або шифр, зачинено або відчинено, зачиняються (відчиняються) легко гума повністю  
прилягає (не прилягає) до коробки, ціла та еластична або пошкоджена, має тріщини, зафарбована,  
втратила еластичність, наявність підставок для розвантаження, захисних екранів, написів "відчинено-зачинено" на  
штурвалах та ручках, порядкових номерів та маркування на дверях та ставнях)

7. Стан противибухових пристроїв\*\* \_\_\_\_\_ -  
(наявність, тип (УЗС, МЗС, інший - який саме), кількість,  
пофарбовано, встановлено правильно, не пошкоджено, без ознак корозії, зачиняються легко)

8. Стан систем вентиляції, зокрема: приточно-витяжна  
повітропроводи передбачено, в наявності, цілі  
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота, не пошкоджено корозією,  
пофарбовано правильно (білого кольору - чистої вентиляції, жовтого - фільтровентиляції\*\*, червоного - систем  
регенерації повітря\*\*), герметичність\*\*, наявність запірної арматури (засувів, шиберів), покажчиків руху повітря)

вентилятори витяжної, припливної систем вентиляції передбачено, в наявності  
(передбачено / не передбачено проектом,  
наявність, тип, кількість, встановлено правильно, у комплекті, знаходяться у справному (робочому) стані,  
обслуговуються своєчасно, відбалансовано, лопаті не мають пошкоджень, електродвигуни справні, наявність масла  
у редукторі, не мають втрат повітря на з'єднаннях)

електроручні вентилятори не передбачено  
(передбачено / не передбачено проектом, тип, кількість, наявність зворотного клапана,  
встановлено правильно, у комплекті, знаходяться у справному (робочому) стані, обслуговуються своєчасно,  
відбалансовано, лопаті не мають пошкоджень, електродвигуни справні, наявність масла у редукторі, не мають  
втрат повітря на з'єднаннях)

протипилові фільтри (ФЯР) не передбачено  
(не мають ознак корозії, чисті, проварені в індустріальному маслі,  
герметичні по контуру, не знімаються - приварені, знаходяться у ванні з мастилом)

фільтри-поглиначі (ФП) не передбачено  
(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність,  
змонтовано правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, відслужили встановлений термін тощо)

герметичні клапани (ГК) не передбачено  
(наявність, кількість, справність, зачиняються легко, прилягають щільно, пронумеровано згідно з експлуатаційною  
схемою, промарковано, закрито, опломбовано)

клапани надмірного тиску (КНТ) не передбачено  
(наявність, кількість, справність, пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, обслуговуються  
своєчасно, відрегульовано під надмірний тиск)

прилад для виміру підпору повітря не передбачено  
(наявність, стан (працює / не працює))

Система регенерації повітря не передбачено  
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, у комплекті)

фільтри (ФГ-70) \_\_\_\_\_ не передбачено

(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність, змонтовано правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, встановлений термін придатності закінчився тощо)

регенеративні патрони (РП-100) \_\_\_\_\_ не передбачено

(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність, змонтовано правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, встановлений термін придатності закінчився тощо)

9. Стан системи водопостачання централізована, з міської мережі

(централізоване водопостачання або інше джерело)

запірна арматура в наявності всередині, справна, відкривається легко, пронумерована, обслугована

(наявність пристрою на вводі всередині захисної споруди, справність, легкість її відкриття та закриття,

в жовтні 2024 року

нумерація засувки вентилів згідно з експлуатаційною схемою, терміни обслуговування)

наявність показників руху води \_\_\_\_\_ €

(€, немає)

безнапірні та напірні баки для питної води \_\_\_\_\_ не передбачено

(передбачено / не передбачено проектом, герметичність,

чистота баків, забезпечення протоку води, наявність водомірних показників, технологічних люків, повітряних кранів, видачі води, справність тепло-, парозіолозації)

останні лабораторні дослідження якості питної води у баках — 21.10.2024, відповідає саннормам

(дата, результати)

водопровідні труби передбачено, справні, пофарбовані правильно

(передбачено / не передбачено проектом, справність, без ознак корозії, пофарбовано правильно

(зелений колір) або неправильно, не пофарбовано)

інші ємності для питної води (для ПРУ без систем водопостачання) \_\_\_\_\_ не передбачено

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм)

10. Стан каналізаційної системи \_\_\_\_\_ передбачено

(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли в наявності 2 санвузла, справні, 4 пісуара, 12 чаш «Генуя», використовуються

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників),

стан приміщень, використовуються / не використовуються, приміщення закрито, опечатано)

труби каналізації передбачено, справні, без ознак корозії, пофарбовані правильно

(передбачено / не передбачено проектом, справні, без ознак корозії пофарбовано правильно

(чорний колір) або неправильно, не пофарбовано)

резервуари для збирання фекальних вод передбачено, в наявності 2 шт., герметичні, зачинені,

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, кількість, герметичність резервуарів, можливість очистки, аварійні

обслуговані — жовтень 2024 року

резервуари зачинено, не зачинено, опечатано / не опечатано, терміни останнього технічного обслуговування)

насоси відкачування: передбачено, в наявності 2 шт., робочі, обслуговані — липень 2024 року

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, кількість, стан (робочий, неробочий), терміни останнього

технічного обслуговування)

запірна арматура передбачено, в наявності всередині, справна, відкривається легко, пронумерована,

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність та легкість закриття та відкриття вентилів засувки

обслугована в жовтні 2024 року

всередині захисної споруди, відповідність нумерації засувки експлуатаційній схемі, останній термін обслуговування)

вигрібні ями, пудр-клизети, виносні баки (ємності для нечистот)

(для неканалізованих захисних споруд) \_\_\_\_\_ не передбачено

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

11. Справність системи опалення \_\_\_\_\_ не передбачено

(передбачено / не передбачено проектом)

запірна арматура \_\_\_\_\_ не передбачено

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність та легкість закриття і відкриття вентилів та засувки

всередині захисної споруди, відповідність нумерації засувки експлуатаційній схемі, наявність показників руху

теплоносіїв, останній термін обслуговування)

трубопроводи \_\_\_\_\_ не передбачено

(передбачено / не передбачено проектом, справні, без ознак корозії, пофарбовано правильно (коричневий колір) або

неправильно, не пофарбовано)

12. Справність систем електропостачання та електроосвітлення в наявності, щити управління справні та укомплектовані, електричні кабелі в наявності, стан добрий, експлуатаційна схема (наявність, укомплектованість та справність електрообладнання: щитів управління, вимикачів, розеток, світильників, в наявності, написи та нумерація на приладах нанесено, труби електропроводки пофарбовано у пускової апаратури, пакетних вимикачів, інших електричних приладів, передбачених проектом; справність чорний колір, люмінесцентні лампи відсутні, останній термін обслуговування електричних електричних кабелів та проводів, наявність експлуатаційних схем, нумерації і написів на електричних приладах, колір мереж 2023 рік, перевірка опору електроізоляції – листопад 2023 рік

труб електропроводки (чорний), наявність люмінесцентних ламп, терміни останнього обслуговування електричних мереж та електричного обладнання, перевірки опору електроізоляції)

13. Справність систем зв'язку та оповіщення в наявності, справна

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів, наявність схем оповіщення)

14. Стан заземлення електрообладнання в наявності, справна

(наявність, стан придатності)

15. Стан гідроізоляції передбачено

(передбачено / не передбачено проектом)

за зовнішніми ознаками гідроізоляцію не порушено

(гідроізоляцію не порушено / є ознаки порушення гідроізоляції: захисна споруда затоплена або підтоплена ґрунтовими, поверхневими, стічними, технологічними водами, наявність висновків проектною організацією про причини підтоплення (затоплення) та стан гідроізоляції)

16. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації передбачено, в наявності СПС, справна  
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

укомплектованість пожежних кранів укомплектовані в повному обсязі

труби систем пожежогасіння пофарбовані правильно

(пофарбовано правильно (червоний колір) або неправильно, не пофарбовано)

укомплектованість первинними засобами пожежогасіння укомплектовано згідно норм

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

наявність схеми евакуації розроблено, знаходиться на видному місці

(розроблено, не розроблено, розроблено неправильно, знаходиться на видному місці, немає)

17. Температурно-вологісний режим і параметри повітряного середовища приміщень захисної споруди:

температура, відносна вологість у приміщенні \_\_\_\_\_

забезпеченість вимірювальними приладами та їх стан \_\_\_\_\_

(термометра, гігрометра (психрометра), приборів

виявлення відсоткового вмісту вуглекислого газу у повітрі, їх тип (газоаналізатори ГМУ-2, РАС ІІ, РАС ІІІ, інші - які саме) приладів виявлення радіоактивного забруднення - дозиметрів, дозиметрів-радіометрів (якого типу);  
індивідуальних дозиметрів)

18. Наявність робочого інструмента формування з обслуговування захисної споруди 100 %  
(% від нормативу)

19. Наявність документації захисної споруди (наявна, немає):

паспорт захисної споруди \_\_\_\_\_ немає \_\_\_\_\_

опис обладнання та майна \_\_\_\_\_ є \_\_\_\_\_

схеми зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж із зазначенням пристроїв для відключення \_\_\_\_\_  
в наявності \_\_\_\_\_

журнал перевірки стану захисної споруди \_\_\_\_\_ немає \_\_\_\_\_

план захисної споруди із зазначенням пристроїв для сидіння і лежання та шляхів евакуації \_\_\_\_\_  
в наявності план шляхів евакуації зі станції \_\_\_\_\_

план приведення захисної споруди у готовність \_\_\_\_\_ постійна готовність \_\_\_\_\_

вимоги з експлуатації фільтровентиляційного та іншого інженерного обладнання \_\_\_\_\_ немає \_\_\_\_\_

правила користування вимірювальними приладами \_\_\_\_\_ є \_\_\_\_\_

журнал експлуатації фільтровентиляційного обладнання не передбачено  
журнал результатів оглядів та контрольних перевірок фільтрів-поглиначів, фільтрів гопколітових,  
приладів регенерації та підпору повітря\*\* не передбачено  
формуляр фільтровентиляційних агрегатів\*\* не передбачено  
порядок провітрювання захисної споруди в наявності  
інструкція з протипожежної безпеки в наявності  
щорічний акт огляду ємностей для питної води з результатами лабораторних досліджень є  
експлуатаційні схеми систем життєзабезпечення із зазначенням пристроїв для відключення:  
вентиляції (повітропостачання) в наявності  
каналізації в наявності  
водопостачання в наявності  
електропостачання в наявності  
опалення (теплопостачання)  
схема оповіщення та інформування зі списками необхідних телефонів в наявності  
журнал перевірки стану готовності захисної споруди -  
інструкція з використання засобів індивідуального захисту -  
порядок перевірки сховища на герметичність -  
довідка про перевірку сховища на герметичність -  
правила поведінки у захисній споруді в наявності  
список особового складу формування з обслуговування споруди є  
функціональні обов'язки особового складу формування з обслуговування захисної споруди є  
порядок дій особового складу формування з обслуговування захисної споруди під час приведення  
захисної споруди у готовність та використання захисної споруди за призначенням є

20. Проведення навчання та рівень знань і навичок формування з обслуговування захисної споруди  
проводилось, рівень знань добрий

21. Наявність документів, що підтверджують проведення щорічних оглядів захисної споруди  
Акт оцінки стану готовності від 06.09.2024 року б/н

22. Результати перевірки експлуатації захисної споруди в режимі сховища протягом 6 годин з  
перевіркою роботи у режимах чистої вентиляції та фільтровентиляції не проводилась  
(проводилася (не проводилася), дата проведення)

23. Стан дизельної електростанції (ДЕС): -  
приміщення ДЕС -

(чисте або захарашене, сухе або сире, з ознаками підтоплення (затоплення))  
захисні двері (ворота), ставні, механізми задраювання -  
(наявність, кількість, марка або шифр,  
зачинено або відчинено, зачиняються (відчиняються) легко, гума повністю прилягає (не прилягає) до коробки,  
гума ціла та еластична або пошкоджена, має тріщини, зафарбована, втратила еластичність, наявність  
написів "відкрито-закрито" на штурвалах та ручках, порядкових номерів та маркування на дверях та ставнях)  
оголовки повітрязбірних та вихлопних каналів ДЕС -  
(цілі, справні, обслуговуються)

стан противибухових пристроїв -  
(наявність, тип (УЗС, МЗС, інший - який саме), кількість, пофарбовано, встановлено правильно, не пошкоджено, без  
ознак корозії, зачиняються легко)  
протипиловий фільтр (ФЯР) -

(не має ознак корозії, чистий, проварений в індустріальному  
маслі, герметичний по контуру, не знімається - приварений, знаходиться у ванні з мастилом)

герметичні клапани (ГК) -  
(наявність, кількість, справність, зачиняються легко, прилягають щільно, пронумеровано згідно з експлуатаційною  
схемою, промарковано, закрито, опломбовано)

клапани надмірного тиску (КНТ) -  
(наявність, кількість, справність, пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою,  
промарковано, обслуговуються своєчасно, відрегульовано під надмірний тиск)

наявність теплоізоляції на вихлопній трубі і компенсатора на ній -

наявність піддонів під витратними паливними баками \_\_\_\_\_ -  
стан маслопроводів \_\_\_\_\_ -  
(пофарбовано правильно (коричневий колір) або неправильно, не пофарбовано)

протипожежний стан приміщень ДЕС \_\_\_\_\_ -  
(наявність системи автоматичного пожежогасіння, первинних засобів пожежогасіння)  
наявність аварійних світильників у приміщенні ДЕС \_\_\_\_\_ -  
наявність і справність електрифікованого покажчика "Вхід", світильників у входах, розеток для переносних ламп \_\_\_\_\_ -  
наявність документації ДЕС:  
формуляр ДЕС \_\_\_\_\_ -  
схема електрообладнання і автоматики в приміщенні ДЕС \_\_\_\_\_ -  
інструкція щодо заходів безпеки під час експлуатації ДЕС \_\_\_\_\_ -  
інструкція з обслуговування ДЕС \_\_\_\_\_ -  
журнал обліку роботи ДЕС \_\_\_\_\_ -  
інструкція з протипожежної безпеки ДЕС \_\_\_\_\_ -  
інструкція з експлуатації дизельного електроагрегату \_\_\_\_\_ -  
технологічна картка консервації та розконсервації ДЕС \_\_\_\_\_ -  
інформація щодо працездатності ДЕС: \_\_\_\_\_ -  
ДЕС розконсервовано \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ ДЕС законсервовано \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
(дата) (дата)

перевірка працездатності ДЕС \_\_\_\_\_ -  
(проводилася (не проводилася), дата проведення, з роботою під навантаженням упродовж певного часу (у годинах))  
справність акумуляторних батарей (АКБ), пускових балонів із стисненим повітрям \_\_\_\_\_ -  
(наявність, стан зарядки, строки заміни АКБ, нормативний тиск у балонах)

24. Висновок про можливість приведення захисної споруди у готовність до використання за призначенням упродовж 12 годин (згідно з планом) постійна готовність

### ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК ПРО СТАН ГОТОВНОСТІ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ

Станом на \_\_\_\_\_ 2024 року ежевице (протирадіаційне укриття) ст. "Либідська"  
(дата) (непотрібно закреслити)  
оцінюється як ГОТОВЕ до використання за призначенням  
(готове, обмежено готове, не готове)

### СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИСНОВОК\*\*\*

_____
(захисна споруда підлягає капітальному ремонту, реконструкції, реставрації,
_____
доцільно визначити нового балансоутримувача захисної споруди, можливе використання у режимі ПРУ**,
_____
розглянути можливість її виключення за погодженням з ДСНС з фонду захисних споруд тощо)

### РЕКОМЕНДАЦІЇ

Щодо приведення захисної споруди у готовність до використання за призначенням:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(перелік заходів, необхідних для приведення захисної споруди у готовність)

## ПРОПОЗИЦІЇ

Щодо подальшого використання захисної споруди***	
(визначення нового балансоутримувача, організація передавання до комунальної або державної власності,	
обстеження технічного стану захисної споруди, проведення капітального ремонту, реконструкції, реставрації захисної споруди,	
використання у режимі ПРУ**, підготовка відповідних пропозицій та документів)	


Відповідно до вимог законодавства інформацію щодо організації виконання рекомендацій комісії у термін до \_\_\_\_\_ слід подати до УОЗЗЦЗ на ОВО ГУДСНС України у м. Кисві  
(число, місяць, рік) (найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, органу або підрозділу ДСНС)  
з поданням \_\_\_\_\_  
(перелік необхідних документів)

Підписи осіб, які склали цей акт:

\_\_\_\_\_  I.V. Пономаренко  
\_\_\_\_\_  O.M. Мовчан  
\_\_\_\_\_  O.I. Єрмоленко  
\_\_\_\_\_  V.V. Бежук

З актом ознайомлений:

Керівник балансоутримувача  
захисної споруди цивільного захисту  
(уповноважена ним особа)  
11 грудня 2024 року

 Василь Васильович Васильченко